

TIRGUS IZPĒTE

„ Par ēkas Smilšu ielā 20, Rīgā, ugunsgrēka signalizācijas, evakuācijas un balss izziņošanas sistēmas, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmas ikmēneša tehnisko apkopi un remontu”

Līguma darbības laiks- 01.01.2015g.-01.01.2017g.

Pretendents iesniedz: - ikmēneša sistēmu apkalpošanas izmaksas (bez PVN);

- līguma darbības perioda kopējās izmaksas (bez PVN);
- kvalifikāciju apliecinājošos dokumentus.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2014.gada 15.decembra plkst 17.00, sūtot uz E-pastu: aivars.stasans@karamuzejs.lv.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Objekts Latvijas Kara muzeja ēka Rīgā, Smilšu ielā 20.

Ēkā (pagrabstāvs, 4 stāvi) uzstādītas un darbojas sekojošas sistēmas:

- 1.Adresu analogā ugunsgrēka signalizācijas sistēma (Ziton ZP3- 4L);
- 2.Ugunsgrēka evakuācijas un balss izziņošanas sistēma (BOSCH-Plena);
3. Apsardzes signalizācijas (DSC ar kontrolpaneli PC-6010) un videonovērošanas sistēma (4 fiksētās un 3 grozāmās kameras).

Darbu sastāvs veicot sistēmu ikmēneša tehnisko apkopi un remontu.

Adresu ugunsgrēka signalizācijas sistēma:

- vadības iekārtas nostrādāšanas un indikācijas darbības pārbaude;
- sistēmas vadības iekārtas , indikācijas un apziņotāj iekārtu vizuālā apskate un atklāto defektu novēršana. Iekārtu pārbaude saskaņā ar ierakstiem iedarbošanās gadījumā un bojājumu uzskaites žurnālā. Defektu akta sastādīšana iekārtu bojājumu gadījumā;
- pamata un rezerves barošanas avotu darbības pārbaude (katru trešo mēnesi) ;
- sistēmas iekārtu profilaktiskā apkope, sistēmas testēšana un darbaspēju pārbaude. Defektu novēršana, defektu akta sastādīšana iekārtu bojājumu gadījumā;

- vadības iekārtas zemējuma pārbaude, un sazemojuma pārejas pretestības mērījumi. Mērījumu protokolu sastādīšana(reizi 2 gados par papildus samaksu);
- iekārtas bojājumu novēršana (pēc Pasūtītāja izsaukuma- saskaņā ar apstiprinātiem defektu aktiem);
- tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnāla aizpildīšana. Tehniskās dokumentācijas uzturēšana atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem.

Ugunsgrēka evakuācijas un balss izziņošanas sistēma :

- vadības iekārtas nostrādāšanas un indikācijas darbības pārbaude, fiksējot stāvokli uzskaites žurnālā;
- sistēmas vadības iekārtas, indikācijas un apziņotāj iekārtu vizuālā apskate un atklāto defektu novēršana. Iekārtu pārbaude saskaņā ar ierakstiem iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā. Defektu akta sastādīšana iekārtu bojājumu gadījumā;
- pamata un rezerves barošanas avotu darbības pārbaude (katru trešo mēnesi):
- sistēmas iekārtu profilaktiskā apkope, sistēmas testēšana un darbaspēju pārbaude;
- vadības iekārtas zemējuma pārbaude, un sazemojuma pretestības mērījumi. Mērījumu protokola sastādīšana (reizi 2 gados, par papildus samaksu);
- iekārtas bojājumu novēršana (saskaņā ar apstiprinātiem defektu aktiem):
- tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnāla aizpildīšana. Iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāla pārbaude. Tehniskās dokumentācijas uzturēšana atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem.

Apsardzes signalizācijas un video novērošanas sistēma:

- apskate , tīrīšana un regulēšana (1 reizi mēnesī);
- atklāto defektu novēršana. Defektus akta sastādīšana iekārtu bojājumu gadījumā.

LKM Saimniecības nodaļas vadītājs

A.Stašāns

Kontakti: Tālrunis: 67213219; 28348724; aivars.stasans@karamuzejs.lv